

Übersetzung aus dem Polnischen

**NATIONALISTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT  
- STAATLICHES HYGIENEISTITUT  
ABTEILUNG FÜR UMWELTHYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warschau • Telefon +48 (22) 5421354; 5421349 • Fax +48 (22) 5421287 E-Mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

---

**HYGIENEATTEST**                      HK/B/0693/02/2014

Produkt: Sandwichpaneele: ARPANEL S MIWO, ARPANEL SU MIWO, ARPANEL D MIWO

Enthalten:                      lackiertes Stahlblech, Steinwolle (Kern) und andere Bestandteile, wie in der Dokumentation des Herstellers angegeben

Bestimmt für:                die Verwendung an Außen- und Innenwänden, als Dacheindeckung von Industrie- und Dienstleistungsgebäuden, in der Lebensmittelbranche, in Kühlanlagen, Wohnobjekten, öffentlichen Bauten, darunter auch in Objekten des Gesundheitswesens.

Das vorstehend genannte Produkt entspricht den hygienischen Anforderungen unter der Einhaltung der nachstehenden Bedingungen:

Der Lack, mit dem der Stahl beschichtet wird, darf nicht mehr als 20% aromatische Kohlenwasserstoffe (einschließlich Xylene) enthalten. Der Kern des Erzeugnisses sollte dicht mit Blech verschlossen sein. Der Raum nach der Verwendung des Erzeugnisses sollte gelüftet werden, bis der charakteristische Geruch verschwindet. Danach steht der Raum zur Nutzung bereit. Bei der Verwendung in Objekten des Gesundheitswesens muss das Produkt die Anforderungen der Verordnung des Gesundheitsministers vom 26. Juni 2012 (Gesetzblatt 2012.739 vom 29. Juni 2012) wegen detaillierten Anforderungen, denen Räume und Geräte entsprechen sollten, in denen eine Behandlungstätigkeit ausgeführt wird, erfüllen. Das Attest betrifft nicht den direkten Kontakt des Erzeugnisses mit Lebensmitteln. Das Attest stellt ausschließlich eine hygienische Beurteilung dar und betrifft nicht die technischen Parameter und Nutzungseigenschaften des Erzeugnisses.

Hersteller:  
Adamietz Sp. z o.o.  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Braci Prankel 1

Dieses Dokument wurde auf Antrag des folgenden Herstellers ausgestellt:

Adamietz Sp. z o.o.  
47-100 Strzelce Opolskie  
ul. Braci Prankel 1

Das Attest kann auf der Grundlage von entsprechenden Nachweisen von beiden Parteien geändert und ungültig gemacht werden. Dieses Attest verliert seine Gültigkeit nach dem 2019-08-08 oder bei Änderung der Zusammensetzung oder der Herstellungstechnologie des Erzeugnisses.  
Datum der Ausstellung des Hygieneattests: 8. August 2014

Leiter  
Abteilung für Umwelthygiene  
Dr Bożena Krogulska [Unterschrift]

Vervielfachen, Kopieren, Fotografieren, Scannen, Digitalisieren des Hygieneattests zu Marketingzwecken ohne Einwilligung des Instituts ist untersagt.